(2021년 해빙기) 학교시설 안전점검 결과

1. 근거 : 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제6조(학교시설에 대한 안전점검)

2. 점검결과

NO	건물명	점검방법	안전등급	점검일자
1	본관동	자체	A등급	2021.03.23

1) 점검방법 : 자체점검(자체), 민관합동(민관), 외부위탁(위탁), 확인점검(확인)

2) 안전등급 : D, E등급인 경우 "재난위험시설 평가위원회(교육부)"의 최종확정 이후 최종 반영됨

3) 점검일자 : 최종점검의 점검기간 종료일자 표시

2021년 04월 05일

대화고등학교장

붙임 1 시설물 상태평가기준

등급	상 태	평가기준
A급	○ 현재는 문제점이 없으나 정기점검이 필요한 상태 ⇒ 안전시설	○ 이상이 없는 시설
B급	○ 경미한 손상의 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요	○ 지속적 관찰이 필요한 시설
C급	○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보강 또는 일부시설 대체 필요	○ 보수.보강이 이행되어야 할 시설로서 현재 결함상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설
D급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒ 긴급한 보수.보강 및 사용제한 여부 판단 필요	○ 조속히 보수 보강하면 기능을 회복할 수 있는 시설이거나 현재의 결함상태가 지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우려가 있는 시설 ○ 보수.보강 이행시까지 결함 진행상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설
		○ 결함사항의 진전이 우려되어 사용제한 등의 안전조치가 필요한 시설
E급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요	○ 적정 유지보수 시기를 일실한 시설물로서 보수.보강하는 것보다 철거, 재가설하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설 ○ 철거, 재가설 전까지 재난조짐 상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급조치와 사용제한.금지조치가 필요한 시설