2021학년도 제7회 학교운영위원회 심의결과 홍보

1. 개최일시 : 2021.11.29.(월) 16:30
2. 참석 현황(참석/정원) : 8명/12명

<table>
<tr><th>번호</th><th>안건명</th><th>심의결과</th><th>주요내용</th></tr>
<tr><td>1</td><td>공기정화장치
(환기설비)
설치유형 결정</td><td>2안
선택</td><td>◉ 환기설비 설치유형 선택
<table>
<tr><th>설치장소</th><th>설치유형</th><th>장점</th><th>단점</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">일반
교실
(36실)</td><td>1안
바닥
상치형</td><td>- 벽체 고정으로 교실 공간 많이 차지 하지 않음
- 파손·고장 우려 적음
- 유지 관리 용이</td><td>- 벽체에 고정되어 있어 방향 전환불가(공기흐름이 원활하지 않음)</td><td></td></tr>
<tr><td>2안
천장형</td><td>- 교실 공간 전체 활용
- 천장재 마감 및 이격거리가 있어 소음 감소
- 공기순환 성능 우수</td><td>- 청소 및 유지관리 어려움
- 전력소비량 증가</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

☞ 자세한 사항이나 문의사항은 학교운영위원회 또는 담당부서로 문의하여 주시기 바랍니다.